

FEBBRAIO 2010

Data	Portata aria ingresso Biofiltro (Nm ³ /h)	Temperatura aria uscita Biofiltro (°C)	Umidità aria uscita Biofiltro (%)	Δp Biofiltro - Scrubber A (mmH ₂ O)	Δp Biofiltro - Scrubber B (mmH ₂ O)	Depressione a monte Scrubber A (mmH ₂ O)	Depressione a monte Scrubber B (mmH ₂ O)	Note
01/02/2010	196573	11.1	98	77	83	102	116	
02/02/2010	186728	11.5	98	78	85	100	116	
03/02/2010	180649	13.1	98	80	87	100	116	
04/02/2010	186589	14.8	98	81	88	100	116	
05/02/2010	198859	14.0	98	79	85	100	116	
06/02/2010	201853	14.0	98	78	85	100	116	
07/02/2010	203826	14.8	98	79	86	100	116	
08/02/2010	200166	13.0	98	78	85	100	116	
09/02/2010	190805	13.3	98	78	85	100	116	
10/02/2010	194300	15.6	98	64	68	100	116	
11/02/2010	205275	13.5	98	71	79	100	116	
12/02/2010	200114	13.4	98	72	83	100	116	
13/02/2010	204668	13.5	98	72	84	98	114	
14/02/2010	206952	15.8	98	58	65	98	114	
15/02/2010	205812	14.6	98	77	84	98	114	
16/02/2010	194244	14.0	98	76	83	98	112	
17/02/2010	190509	16.7	98	75	82	96	110	
18/02/2010	184259	18.0	98	74	81	96	110	
19/02/2010	186928	16.6	98	74	81	96	100	
20/02/2010	202049	16.3	98	74	80	96	100	
21/02/2010	194606	15.3	98	75	83	96	100	
22/02/2010	192841	15.7	98	75	82	96	100	
23/02/2010	180418	17.0	98	70	77	96	100	
24/02/2010	170551	18.4	98	79	86	100	100	
25/02/2010	174712	18.4	98	72	80	100	100	
26/02/2010	187983	18.6	98	71	78	98	98	
27/02/2010	193906	16.9	98	81	88	98	98	
28/02/2010	185439	16.7	98	78	86	98	98	