

## MARZO 2010

Data	Portata aria ingresso Biofiltro (Nm <sup>3</sup> /h)	Temperatura aria uscita Biofiltro (°C)	Umidità aria uscita Biofiltro (%)	Δp Biofiltro - Scrubber A (mmH <sub>2</sub> O)	Δp Biofiltro - Scrubber B (mmH <sub>2</sub> O)	Depressione a monte Scrubber A (mmH <sub>2</sub> O)	Depressione a monte Scrubber B (mmH <sub>2</sub> O)	Note
01/03/2010	182676	18.2	98	79	87	96	96	
02/03/2010	190836	18.1	98	83	91	94	94	
03/03/2010	189926	15.6	98	86	93	94	94	
04/03/2010	185690	15.7	98	83	91	108	100	
05/03/2010	188943	14.3	98	88	95	100	100	
06/03/2010	195222	13.0	98	92	100	100	100	
07/03/2010	196226	12.6	98	93	101	100	100	
08/03/2010	199844	11.0	98	86	95	100	100	
09/03/2010	201371	9.6	98	88	97	100	100	
10/03/2010	200694	11.0	98	88	97	100	100	
11/03/2010	204240	13.0	98	90	98	100	100	
12/03/2010	208657	13.1	98	91	99	100	104	
13/03/2010	206170	14.0	98	92	99	100	100	
14/03/2010	204266	14.7	98	92	100	100	104	
15/03/2010	204723	15.2	98	93	100	100	100	
16/03/2010	218978	14.5	98	89	91	100	100	
17/03/2010	221581	15.8	98	92	98	100	100	
18/03/2010	222550	16.2	N.R.	90	96	100	100	
19/03/2010	219958	16.7	99	91	95	100	100	
20/03/2010	205602	17.3	99	88	94	102	102	
21/03/2010	222457	18.5	99	87	94	104	104	
22/03/2010	223121	19.0	99	83	90	110	110	
23/03/2010	223772	19.3	99	74	78	110	110	
24/03/2010	222487	20.0	99	69	72	114	112	
25/03/2010	222665	18.5	99	64	63	116	114	
26/03/2010	227803	18.1	99	58	58	116	116	
27/03/2010	225992	18.7	99	53	55	116	114	
28/03/2010	222737	17.8	99	51	53	116	116	
29/03/2010	219224	18.6	99	51	54	116	118	
30/03/2010	215940	17.5	99	50	53	116	116	
31/03/2010	216408	17.2	99	49	54	116	118	