

GIUGNO 2010

Data	Portata aria ingresso Biofiltro (Nm ³ /h)	Temperatura aria uscita Biofiltro (°C)	Umidità aria uscita Biofiltro (%)	Δp Biofiltro - Scrubber A (mmH ₂ O)	Δp Biofiltro - Scrubber B (mmH ₂ O)	Depressione a monte Scrubber A (mmH ₂ O)	Depressione a monte Scrubber B (mmH ₂ O)	Note
01/06/2010	218408	26.6	99	42	46	120	98	
02/06/2010	212068	26.5	99	42	46	118	98	
03/06/2010	201228	25.4	99	43	46	118	98	
04/06/2010	208053	26.1	99	43	47	118	96	
05/06/2010	210288	26.8	99	43	47	118	96	
06/06/2010	208967	27.3	99	43	47	120	96	
07/06/2010	207260	26.9	N.D.	43	47	120	96	sensore umidità guasto
08/06/2010	206433	27.8	N.D.	43	47	120	96	sensore umidità guasto
09/06/2010	208007	27.2	N.D.	43	47	120	96	sensore umidità guasto
10/06/2010	209757	28.5	N.D.	43	47	120	96	sensore umidità guasto
11/06/2010	212835	29.2	N.D.	43	46	120	100	sensore umidità guasto
12/06/2010	214970	28.8	N.D.	44	47	120	100	sensore umidità guasto
13/06/2010	215643	27.8	N.D.	46	48	120	100	sensore umidità guasto
14/06/2010	213046	26.8	99	46	49	120	100	sensore umidità riparato funzionante dalle ore 8:00
15/06/2010	208998	25.9	99	48	49	120	100	
16/06/2010	198418	26.6	99	52	54	120	100	
17/06/2010	203653	25.1	99	52	53	120	100	
18/06/2010	191911	26.1	99	55	56	118	98	
19/06/2010	203597	23.5	99	52	53	118	96	
20/06/2010	199333	23.4	99	55	58	118	94	
21/06/2010	196720	24.0	99	64	68	118	96	
22/06/2010	199720	25.0	99	59	65	118	94	
23/06/2010	209589	25.7	99	48	54	118	94	