

LUGLIO 2010

Data	Portata aria ingresso Biofiltro (Nm ³ /h)	Temperatura aria uscita Biofiltro (°C)	Umidità aria uscita Biofiltro (%)	Δp Biofiltro - Scrubber A (mmH ₂ O)	Δp Biofiltro - Scrubber B (mmH ₂ O)	Depressione a monte Scrubber A (mmH ₂ O)	Depressione a monte Scrubber B (mmH ₂ O)	Note
01/07/2010	189308	29.5	99	40	43	100	90	
02/07/2010	193680	29.0	96	40	43	100	90	
03/07/2010	212659	29.7	90	39	40	100	90	
04/07/2010	205859	29.3	90	43	44	100	90	
05/07/2010	204342	29.6	90	42	44	100	90	
06/07/2010	195473	29.8	90	42	43	100	90	
07/07/2010	195419	31.1	90	43	44	100	90	
08/07/2010	224890	29.4	90	41	42	100	90	
09/07/2010	222078	30.3	90	39	41	100	90	
10/07/2010	219451	31.3	90	40	41	90	90	
11/07/2010	214683	31.9	90	40	41	90	90	
12/07/2010	212687	31.4	90	40	41	90	90	
13/07/2010	211515	30.6	90	39	41	90	90	
14/07/2010	212328	30.9	90	39	41	90	90	
15/07/2010	210518	31.6	90	39	40	90	90	
16/07/2010	207291	32.1	90	39	41	90	90	
17/07/2010	206593	31.7	90	40	40	90	90	
18/07/2010	204530	33.6	90	39	40	90	90	
19/07/2010	204145	30.6	90	38	39	90	90	
20/07/2010	206155	31.8	90	41	42	90	80	
21/07/2010	214184	32.3	90	43	44	90	90	
22/07/2010	218678	31.4	90	43	44	90	120	
23/07/2010	216220	31.5	90	41	44	90	120	
24/07/2010	213590	29.8	90	42	44	90	120	
25/07/2010	211708	27.3	90	44	45	90	120	
26/07/2010	212345	27.2	90	44	45	90	120	
27/07/2010	211801	27.8	90	45	45	90	120	
28/07/2010	208252	28.9	90	45	46	90	120	
29/07/2010	200503	27.4	90	45	45	90	120	
30/07/2010	200026	27.1	90	42	44	90	120	
31/07/2010	201696	28.0	90	42	44	90	120	