

SETTEMBRE 2010

Data	Portata aria ingresso Biofiltro (Nm ³ /h)	Temperatura aria uscita Biofiltro (°C)	Umidità aria uscita Biofiltro (%)	Δp Biofiltro - Scrubber A (mmH ₂ O)	Δp Biofiltro - Scrubber B (mmH ₂ O)	Depressione a monte Scrubber A (mmH ₂ O)	Depressione a monte Scrubber B (mmH ₂ O)	Note
01/09/2010	209433	29.4	90	44	44	90	116	
02/09/2010	219122	29.1	90	44	46	90	114	
03/09/2010	221198	29.7	90	44	44	90	114	
04/09/2010	210966	29.6	90	44	44	90	114	
05/09/2010	197006	30.8	90	43	44	90	112	
06/09/2010	207428	31.0	90	43	44	90	112	
07/09/2010	200559	31.7	90	42	42	90	100	
08/09/2010	184444	31.7	90	37	40	90	100	
09/09/2010	195155	30.3	90	40	40	90	90	
10/09/2010	202203	29.7	90	43	44	90	90	
11/09/2010	212162	29.8	90	46	47	90	100	
12/09/2010	213573	29.9	90	46	47	90	110	
13/09/2010	210279	30.0	90	44	46	90	130	
14/09/2010	207343	28.3	90	45	46	90	130	
15/09/2010	205702	30.4	90	45	46	90	130	
16/09/2010	203750	31.4	90	45	46	90	130	
17/09/2010	203819	31.7	90	44	45	90	120	
18/09/2010	202652	32.3	90	44	45	90	120	
19/09/2010	198495	30.3	90	44	45	90	130	
20/09/2010	195116	29.0	90	44	45	90	130	
21/09/2010	206382	29.2	90	44	45	90	120	
22/09/2010	214619	29.7	90	44	46	90	120	
23/09/2010	207893	29.3	90	44	45	90	120	
24/09/2010	205099	29.3	90	43	44	90	120	
25/09/2010	201213	29.1	90	43	44	90	120	
26/09/2010	190660	27.3	90	43	44	90	120	
27/09/2010	191975	27.2	90	43	44	90	120	
28/09/2010	204571	26.7	90	42	43	90	120	
29/09/2010	200896	26.7	90	41	42	90	120	
30/09/2010	N.D. (1)	28.2	90	42	42	N.D. (1)	N.D. (1)	(1) Interruzione monitoraggio portate ingresso biofiltro per lavori di ristrutturazione per adeguamento ricambi d'aria edificio compostaggio e raffinazione.